



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отделение надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району)

г. Изобильный ул. Промышленная, 116. тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,

Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

Предписание № 86 / 1 / 66

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 13» Изобильненского городского округа Ставропольского края**

во исполнение распоряжения № 86 от «04» июня 2018 г. главного государственного инспектора ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) капитана вн. службы Адамян Е.В., с 10 часов 00 минут по 11 часов 40 минут 19 июня 2018 года была проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному надзору – старшим дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) старшим лейтенантом внутренней службы Герман В.В., Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» Изобильненского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный ул. Комсомольская 13, ОГРН 1022600667000.

Совместно с И.О. Заведующей МКДОУ «Детский сад № 13» ИГО СК Паткиной Татьяной Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного, правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ № 390 п. 55;	03.12.18	

2.	Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима № 390 п. 50;	03.12.18	
3.	Ковры на объекте защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации закрепить к полу.	Правила противопожарного режима № 390 п. 39;	03.12.18	
4.	Демонтировать установку порога на путях эвакуации. (выход со старшей группы)	Правила противопожарного режима № 390 п. 36 а;	03.12.18	
5.	Запретить эксплуатацию светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (туалет).	Правила противопожарного режима № 390 п. 42 «в»;	03.12.18	
6.	Руководителю организации обеспечить исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (системы оповещения людей о пожаре)	Правила противопожарного режима № 390 п. 61;	03.12.18	
7.	Руководителю организации обеспечить исправное состояние системы пожарной сигнализации, которая обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ № 123 ст. 83 п. 7.	03.12.18	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в декабре 2018 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Изобильненского городского округа и Труновского района
Ставропольского края по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД УНД и ПР
ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району)
старший лейтенант вн. службы Герман В.В.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



Предписание для исполнения получил (а):

И.О. Заведующей МКДОУ «Детский сад № 13» ИГОСК

Паткина Татьяна Владимировна

«19» июня 2018 г. 

(подпись)